

ÁGUAS DE CLÁUDIA É COMPROMISSO E TRANSPARÊNCIA. CONHEÇA A QUALIDADE DA ÁGUA QUE CHEGA AO SEU IMÓVEL

A Águas de Cláudia é a concessionária responsável pelo abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto em Cláudia (MT). Tem o compromisso de promover a saúde e qualidade de vida dos moradores, sempre em busca de excelência nos serviços prestados e respeito ao meio ambiente. Este relatório mostra a eficiência do nosso trabalho para garantir a captação sustentável, o tratamento rigoroso e a distribuição de água saudável para a sua família.

O Relatório Anual atende ao Decreto Federal 5.440, de 04/05/2005, que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água e institui mecanismos para a sua divulgação: a Lei Federal 8.078/1990 e a Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021, que altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação N. 5.

Dois artigos dispõem sobre a proteção do consumidor e seus direitos básicos. Um deles está no capítulo III, artigo 6º, inciso III do decreto acima citado: "A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

O outro está no artigo 31 da Lei Federal 8.078/1990: "A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores".



COMPROMISSO EM CUIDAR DA QUALIDADE DE TODA A NOSSA ÁGUA.

Controle de qualidade da captação até a torneira da sua casa.

15
pontos de coleta

07
parâmetros analisados

406
amostras analisadas por mês



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CLÁUDIA

CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS:



04
poços tubulares profundos

LIMPE SUA CAIXA D'ÁGUA A CADA 6 MESES.

GARANTA A QUALIDADE DA ÁGUA QUE VOCÊ RECEBE.



EM CASO DE SUSPEITA DE RISCO À SAÚDE, NÃO CONSUMA A ÁGUA E ENTRE EM CONTATO CONOSCO PELO TELEFONE:

0800 647 6060

ÁGUA TRATADA É MAIS SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA.

É COMPROMISSO DA ÁGUAS DE CLÁUDIA.

BAIXE
APP ÁGUAS



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS E RECEBA CONTEÚDO INFORMATIVO SOBRE SANEAMENTO!

f /AGUASDECLÁUDIA

Informamos que, no decorrer de 2021, **NÃO FORAM CONSTATADAS** nas águas dos mananciais contaminações ou variações que comprometessem a qualidade das águas produzidas e distribuídas.

SIGNIFICADO DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS



COR

é a caracterização estética, causada por substâncias dissolvidas na água.



TURBIDEZ

é causada pela presença de partículas em suspensão, que diminuem a claridade.



pH

identifica o quanto a água é ácida ou básica.



COLIFORMES TOTAIS

indica a presença de bactérias na água.



CLORO RESIDUAL

é utilizado no processo de desinfecção, destruindo ou desativando os micro-organismos existentes na água.

MÊS	CLORO RES. LIVRE		COR APARENTE		TURBIDEZ	
	Número de Amostras		Número de Amostras		Número de Amostras	
	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.
JANEIRO	54	178	21	132	54	133
FEVEREIRO	54	175	21	130	54	130
MARÇO	54	149	21	142	54	142
ABRIL	54	187	21	128	54	128
MAIO	54	169	21	137	54	138
JUNHO	54	175	21	146	54	145
JULHO	54	192	21	147	54	146
AGOSTO	54	174	21	139	54	140
SETEMBRO	54	226	21	145	54	144
OUTUBRO	54	191	21	131	54	131
NOVEMBRO	54	143	21	134	54	134
DEZEMBRO	54	194	21	134	54	133

MÊS	pH		COLIFORMES TOTAIS	
	Número de Amostras		Número de Amostras	
	Prev.	Real.	Prev.	Real.
JANEIRO	32	132	54	56
FEVEREIRO	32	129	54	56
MARÇO	32	142	54	56
ABRIL	32	128	54	56
MAIO	32	138	54	56
JUNHO	32	146	54	56
JULHO	32	147	54	55
AGOSTO	32	140	54	55
SETEMBRO	32	145	54	54
OUTUBRO	32	131	54	54
NOVEMBRO	32	134	54	56
DEZEMBRO	32	128	54	42

LEGENDAS

PREV.:Previstas • REAL.: Realizadas •

Faixa Ideal para Cloro Residual: 0,2 a 2,0 mg/L Cl • Valor Máximo Permissível para Cor: 15,0 mg/L Pt/Co • Valor Máximo Permissível para Turbidez: 5,0 NTU • Coliformes totais: ausente.

Semestralmente são analisados, em amostras de **todas as saídas de tratamento e pontos de captação** conforme determinado pela Portaria GM/MS no 888 de 4 de maio de 2021.