

**ÁGUAS DE
BARRA DO GARÇAS
É COMPROMISSO
E TRANSPARÊNCIA.
CONHEÇA A QUALIDADE
DA ÁGUA QUE CHEGA
AO SEU IMÓVEL.**

A Águas de Barra do Garças é a concessionária responsável pelo abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto em Barra do Garças (MT). Tem o compromisso de promover a saúde e qualidade de vida dos moradores, sempre em busca de excelência nos serviços prestados e respeito ao meio ambiente. Este relatório mostra a eficiência do nosso trabalho para garantir a captação sustentável, o tratamento rigoroso e a distribuição de água saudável para a sua família.

O Relatório Anual atende ao Decreto Federal nº 5.440, de 4/5/2005, que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água e institui mecanismos para a sua divulgação: a Lei Federal nº 8.078/1990 e a Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021, que altera a Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX.

Dois artigos dispõem sobre a proteção do consumidor e seus direitos básicos. Um deles está no capítulo III, artigo 6º, inciso III do decreto acima citado: "A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

O outro está no artigo 31 da Lei Federal nº 8.078/1990: "A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores".



COMPROMISSO EM CUIDAR DA QUALIDADE DE TODA A NOSSA ÁGUA.

Controle de qualidade da captação até a torneira da sua casa.

32
pontos
de coleta

7
parâmetros
analisados

4.014
amostras
analisadas
por mês



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BARRA DO GARÇAS

CAPTAÇÕES
SUBTERRÂNEAS:



6
poços tubulares
profundos

CAPTAÇÕES
SUPERFICIAIS:



2
mananciais

**LIMPE
SUA CAIXA
D'ÁGUA
A CADA
6 MESES.**

GARANTA A QUALIDADE DA
ÁGUA QUE VOCÊ RECEBE.



EM CASO DE SUSPEITA
DE RISCO À SAÚDE, NÃO
CONSUMA A ÁGUA E ENTRE
EM CONTATO CONOSCO
PELO TELEFONE:

0800 647 6060

**ÁGUA
TRATADA É
MAIS SAÚDE
E QUALIDADE
DE VIDA.**

**É COMPROMISSO
DA ÁGUAS DE BARRA
DO GARÇAS.**

BAIXE
**APP
ÁGUAS**



SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS
E RECEBA CONTEÚDO
INFORMATIVO SOBRE
SANEAMENTO!

f AGUASDEBARRADOGARÇAS

Informamos que, no decorrer de 2022, **NÃO FORAM CONSTATADAS** nas águas dos mananciais contaminações ou variações que comprometessem a qualidade das águas produzidas e distribuídas.

SIGNIFICADO DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS



COR

é a caracterização estética, causada por substâncias dissolvidas na água.



TURBIDEZ

é causada pela presença de partículas em suspensão, que diminuem a claridade.



pH

identifica o quanto a água é ácida ou básica.



COLIFORMES TOTAIS

indica a presença de bactérias na água.



CLORO RESIDUAL

é utilizado no processo de desinfecção, destruindo ou desativando os micro-organismos existentes na água.

MÊS	CLORO RESIDUAL LIVRE				pH				COLIFORMES TOTAIS			
	Número de Amostras				Número de Amostras				Número de Amostras			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L
JAN	630	756	0,51	0,2 a 2,0	530	760	6,14	-	136	167	Ausente	Ausente
FEV	630	629	0,73	0,2 a 2,0	530	629	5,92	-	136	166	Ausente	Ausente
MAR	630	1037	0,81	0,2 a 2,0	530	1037	6,08	-	136	142	Ausente	Ausente
ABR	630	710	0,69	0,2 a 2,0	530	708	6,16	-	136	139	Ausente	Ausente
MAI	630	813	0,82	0,2 a 2,0	530	793	6,44	-	136	171	Ausente	Ausente
JUN	630	834	0,84	0,2 a 2,0	530	833	6,38	-	136	132	Ausente	Ausente
JUL	630	980	0,96	0,2 a 2,0	530	981	6,27	-	136	156	Ausente	Ausente
AGO	630	962	0,92	0,2 a 2,0	530	962	6,25	-	136	142	Ausente	Ausente
SET	630	899	0,86	0,2 a 2,0	530	899	6,32	-	136	139	Ausente	Ausente
OUT	630	713	0,94	0,2 a 2,0	530	713	6,23	-	136	140	Ausente	Ausente
NOV	630	691	0,91	0,2 a 2,0	530	705	6,45	-	136	115	Ausente	Ausente
DEZ	630	905	0,82	0,2 a 2,0	530	904	6,20	-	136	129	Ausente	Ausente

MÊS	ESCHERICHIA COLI				TURBIDEZ				COR			
	Número de Amostras				Número de Amostras				Número de Amostras			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L
JAN	136	167	Ausente	Ausente	630	777	2,38	5,00	630	775	8,23	15,00
FEV	136	166	Ausente	Ausente	630	631	2,44	5,00	630	635	8,26	15,00
MAR	136	142	Ausente	Ausente	630	1038	1,54	5,00	630	1039	4,34	15,00
ABR	136	139	Ausente	Ausente	630	723	1,56	5,00	630	722	9,52	15,00
MAI	136	171	Ausente	Ausente	630	820	0,98	5,00	630	805	6,83	15,00
JUN	136	132	Ausente	Ausente	630	831	1,02	5,00	630	834	4,59	15,00
JUL	136	156	Ausente	Ausente	630	981	0,82	5,00	630	981	3,74	15,00
AGO	136	142	Ausente	Ausente	630	970	0,70	5,00	630	965	3,19	15,00
SET	136	139	Ausente	Ausente	630	911	0,80	5,00	630	899	3,43	15,00
OUT	136	140	Ausente	Ausente	630	713	0,54	5,00	630	713	2,92	15,00
NOV	136	115	Ausente	Ausente	630	715	0,93	5,00	630	706	4,06	15,00
DEZ	136	129	Ausente	Ausente	630	916	0,94	5,00	630	905	4,62	15,00

Faixa Ideal para Cloro Residual: 0,2 a 2,0 mg/L Cl • Valor Máximo Permissível para Cor: 15,0 mg/L Pt/Co
• Valor Máximo Permissível para Turbidez: 5,0 NTU • Coliformes totais: ausente

Semestralmente são analisadas amostras de todas as saídas de tratamento e pontos de captação conforme determinado pela Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021.