

**ÁGUAS DE DIAMANTINO  
 É COMPROMISSO  
 E TRANSPARÊNCIA.  
 CONHEÇA A QUALIDADE  
 DA ÁGUA QUE CHEGA  
 AO SEU IMÓVEL.**

A Águas de Diamantino é a concessionária responsável pelo abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto em Diamantino (MT). Tem o compromisso de promover a saúde e qualidade de vida dos moradores, sempre em busca de excelência nos serviços prestados e respeito ao meio ambiente. Este relatório mostra a eficiência do nosso trabalho para garantir a captação sustentável, o tratamento rigoroso e a distribuição de água saudável para a sua família.

O Relatório Anual atende ao Decreto Federal nº 5.440, de 4/5/2005, que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água e institui mecanismos para a sua divulgação: a Lei Federal nº 8.078/1990 e a Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021, que altera a Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX.

Dois artigos dispõem sobre a proteção do consumidor e seus direitos básicos. Um deles está no capítulo III, artigo 6º, inciso III do decreto acima citado: "A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

O outro está no artigo 31 da Lei Federal nº 8.078/1990: "A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores".



## COMPROMISSO EM CUIDAR DA QUALIDADE DE TODA A NOSSA ÁGUA.

Controle de qualidade da captação até a torneira da sua casa.

**22**

pontos  
de coleta

**7**

parâmetros  
analisados

**3.350**

amostras  
analisadas  
por mês



## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIAMANTINO

CAPTACÕES  
SUBTERRÂNEAS:



**1**

poço tubular  
profundo

CAPTACÕES  
SUPERFICIAIS:



**3**

mananciais

**LIMPE  
 SUA CAIXA  
 D'ÁGUA  
 A CADA  
 6 MESES.**

GARANTA A QUALIDADE DA  
 ÁGUA QUE VOCÊ RECEBE.



EM CASO DE SUSPEITA  
 DE RISCO À SAÚDE, NÃO  
 CONSUMA A ÁGUA E ENTRE  
 EM CONTATO CONOSCO  
 PELO TELEFONE:

**0800 647 6060**

**ÁGUA  
 TRATADA É  
 MAIS SAÚDE  
 E QUALIDADE  
 DE VIDA.**

**É COMPROMISSO  
 DA ÁGUAS DE  
 DIAMANTINO.**

BAIXE  
**APP  
 ÁGUAS**



Available on the  
 App Store

GET IT ON  
 Google Play

SIGA-NOS NAS  
**REDES SOCIAIS**  
 E RECEBA CONTEÚDO  
 INFORMATIVO SOBRE  
 SANEAMENTO!

 **AGUASDEDIAMANTINO**

Informamos que, no decorrer de 2022, **NÃO FORAM CONSTATADAS** nas águas dos mananciais contaminações ou variações que comprometessem a qualidade das águas produzidas e distribuídas.

SIGNIFICADO DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS



**COR**

é a caracterização estética, causada por substâncias dissolvidas na água.



**TURBIDEZ**

é causada pela presença de partículas em suspensão, que diminuem a claridade.



**COLIFORMES TOTAIS**

indica a presença de bactérias na água.



**CLORO RESIDUAL**

é utilizado no processo de desinfecção, destruindo ou desativando os micro-organismos existentes na água.

MÊS	CLORO RESIDUAL LIVRE				COLIFORMES TOTAIS			
	Número de Amostras				Número de Amostras			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L
JANEIRO	28	40	0,33	0,2 a 2,0	28	40	Ausente	Ausente
FEVEREIRO	28	43	0,31	0,2 a 2,0	28	43	Ausente	Ausente
MARÇO	28	33	0,51	0,2 a 2,0	28	33	Ausente	Ausente
ABRIL	28	34	0,59	0,2 a 2,0	28	34	Ausente	Ausente
MAIO	28	43	0,39	0,2 a 2,0	28	43	Ausente	Ausente
JUNHO	28	35	0,50	0,2 a 2,0	28	35	Ausente	Ausente
JULHO	28	41	0,61	0,2 a 2,0	28	41	Ausente	Ausente
AGOSTO	28	38	0,57	0,2 a 2,0	28	38	Ausente	Ausente
SETEMBRO	28	37	0,87	0,2 a 2,0	28	37	Ausente	Ausente
OUTUBRO	28	37	0,9	0,2 a 2,0	28	37	Ausente	Ausente
NOVEMBRO	28	35	0,75	0,2 a 2,0	28	35	Ausente	Ausente
DEZEMBRO	28	25	0,86	0,2 a 2,0	28	25	Ausente	Ausente

MÊS	ESCHERICHIA COLI				TURBIDEZ				COR			
	Número de Amostras				Número de Amostras				Número de Amostras			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L
JAN	28	40	Ausente	Ausente	28	40	2,50	5,00	28	40	7,26	15,00
FEV	28	43	Ausente	Ausente	28	43	2,70	5,00	28	43	4,41	15,00
MAR	28	33	Ausente	Ausente	28	33	2,01	5,00	28	33	6,18	15,00
ABR	28	34	Ausente	Ausente	28	34	1,24	5,00	28	34	5,20	15,00
MAI	28	43	Ausente	Ausente	28	43	1,17	5,00	28	43	<10	15,00
JUN	28	35	Ausente	Ausente	28	35	1,09	5,00	28	35	<10	15,00
JUL	28	41	Ausente	Ausente	28	41	0,60	5,00	28	41	<10	15,00
AGO	28	38	Ausente	Ausente	28	38	1,04	5,00	28	38	<10	15,00
SET	28	37	Ausente	Ausente	28	37	0,42	5,00	28	37	<10	15,00
OUT	28	37	Ausente	Ausente	28	37	0,55	5,00	28	37	<10	15,00
NOV	28	35	Ausente	Ausente	28	35	0,22	5,00	28	35	<10	15,00
DEZ	28	25	Ausente	Ausente	28	25	0,78	5,00	28	25	<10	15,00

Faixa Ideal para Cloro Residual: 0,2 a 2,0 mg/L Cl • Valor Máximo Permissível para Cor: 15,0 mg/L Pt/Co • Valor Máximo Permissível para Turbidez: 5,0 NTU • Coliformes totais: ausente

Semestralmente são analisadas amostras de todas as saídas de tratamento e pontos de captação, conforme determinado pela Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021.