

ÁGUAS DE JANGADA É COMPROMISSO E TRANSPARÊNCIA. CONHEÇA A QUALIDADE DA ÁGUA QUE CHEGA AO SEU IMÓVEL.

A Águas de Jangada é a concessionária responsável pelo abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto em Jangada (MT). Tem o compromisso de promover a saúde e qualidade de vida dos moradores, sempre em busca de excelência nos serviços prestados e respeito ao meio ambiente. Este relatório mostra a eficiência do nosso trabalho para garantir a captação sustentável, o tratamento rigoroso e a distribuição de água saudável para a sua família.

O Relatório Anual atende ao Decreto Federal nº 5.440, de 4/5/2005, que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água e institui mecanismos para a sua divulgação: a Lei Federal nº 8.078/1990 e a Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021, que altera a Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX.

Dois artigos dispõem sobre a proteção do consumidor e seus direitos básicos. Um deles está no capítulo III, artigo 6º, inciso III do decreto acima citado: "A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

O outro está no artigo 31 da Lei Federal nº 8.078/1990: "A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores".



COMPROMISSO EM CUIDAR DA QUALIDADE DE TODA A NOSSA ÁGUA.

Controle de qualidade da captação até a torneira da sua casa.

11

pontos de coleta

7

parâmetros analisados

1.391

amostras analisadas por mês



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE JANGADA

CAPTACÕES SUPERFICIAIS:



1

manancial

LIMPE SUA CAIXA D'ÁGUA A CADA 6 MESES.

GARANTA A QUALIDADE DA ÁGUA QUE VOCÊ RECEBE.



EM CASO DE SUSPEITA DE RISCO À SAÚDE, NÃO CONSUMA A ÁGUA E ENTRE EM CONTATO CONOSCO PELO TELEFONE:

0800 647 6060

ÁGUA TRATADA É MAIS SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA.

É COMPROMISSO DA ÁGUAS DE JANGADA.

BAIXE **APP ÁGUAS**



Available on the **App Store**

GET IT ON **Google Play**

SIGA-NOS NAS **REDES SOCIAIS** E RECEBA CONTEÚDO INFORMATIVO SOBRE SANEAMENTO!

f AGUASDEJANGADA

Informamos que, no decorrer de 2022, **NÃO FORAM CONSTATADAS** nas águas dos mananciais contaminações ou variações que comprometessem a qualidade das águas produzidas e distribuídas.

SIGNIFICADO DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS



COR

é a caracterização estética, causada por substâncias dissolvidas na água.



TURBIDEZ

é causada pela presença de partículas em suspensão, que diminuem a claridade.



COLIFORMES TOTAIS

indica a presença de bactérias na água.



CORO RESIDUAL

é utilizado no processo de desinfecção, destruindo ou desativando os micro-organismos existentes na água.

MÊS	CLORO RESIDUAL LIVRE				COLIFORMES TOTAIS			
	Número de Amostras				Número de Amostras			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L
JANEIRO	5	10	0,86	0,2 a 2,0	5	10	Ausente	Ausente
FEVEREIRO	5	10	0,95	0,2 a 2,0	5	10	Ausente	Ausente
MARÇO	5	10	1,00	0,2 a 2,0	5	10	Ausente	Ausente
ABRIL	5	10	0,71	0,2 a 2,0	5	10	Ausente	Ausente
MAIO	5	9	0,72	0,2 a 2,0	5	9	Ausente	Ausente
JUNHO	5	7	0,83	0,2 a 2,0	5	7	Ausente	Ausente
JULHO	5	5	0,74	0,2 a 2,0	5	5	Ausente	Ausente
AGOSTO	5	6	0,80	0,2 a 2,0	5	6	Ausente	Ausente
SETEMBRO	5	7	0,95	0,2 a 2,0	5	7	Ausente	Ausente
OUTUBRO	5	8	0,65	0,2 a 2,0	5	8	Ausente	Ausente
NOVEMBRO	5	8	0,8	0,2 a 2,0	5	8	Ausente	Ausente
DEZEMBRO	5	6	0,99	0,2 a 2,0	5	6	Ausente	Ausente

MÊS	ESCHERICHIA COLI				TURBIDEZ				COR			
	Número de Amostras				Número de Amostras				Número de Amostras			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L
JAN	5	10	Ausente	Ausente	5	10	1,02	5,00	5	10	4,19	15,00
FEV	5	10	Ausente	Ausente	5	10	0,91	5,00	5	10	3,83	15,00
MAR	5	10	Ausente	Ausente	5	10	0,95	5,00	5	10	1,59	15,00
ABR	5	10	Ausente	Ausente	5	10	0,62	5,00	5	10	2,38	15,00
MAI	5	9	Ausente	Ausente	5	9	1,00	5,00	5	9	<10	15,00
JUN	5	7	Ausente	Ausente	5	7	0,10	5,00	5	7	<10	15,00
JUL	5	5	Ausente	Ausente	5	5	0,36	5,00	5	5	<10	15,00
AGO	5	6	Ausente	Ausente	5	6	0,22	5,00	5	6	<10	15,00
SET	5	7	Ausente	Ausente	5	7	0,75	5,00	5	7	<10	15,00
OUT	5	8	Ausente	Ausente	5	8	0,77	5,00	5	8	<10	15,00
NOV	5	8	Ausente	Ausente	5	8	0,75	5,00	5	8	<10	15,00
DEZ	5	6	Ausente	Ausente	5	6	0,24	5,00	5	6	<10	15,00

Faixa Ideal para Cloro Residual: 0,2 a 2,0 mg/L Cl • Valor Máximo Permissível para Cor: 15,0 mg/L Pt/Co • Valor Máximo Permissível para Turbidez: 5,0 NTU • Coliformes totais: ausente

Semestralmente são analisadas amostras de todas as saídas de tratamento e pontos de captação, conforme determinado pela Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021.