

**ÁGUAS DE POCONÉ
É COMPROMISSO
E TRANSPARÊNCIA.
CONHEÇA A QUALIDADE
DA ÁGUA QUE CHEGA
AO SEU IMÓVEL.**

A Águas de Poconé é a concessionária responsável pelo abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto em Poconé (MT). Tem o compromisso de promover a saúde e qualidade de vida dos moradores, sempre em busca de excelência nos serviços prestados e respeito ao meio ambiente. Este relatório mostra a eficiência do nosso trabalho para garantir a captação sustentável, o tratamento rigoroso e a distribuição de água saudável para a sua família.

O Relatório Anual atende ao Decreto Federal nº 5.440, de 4/5/2005, que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água e institui mecanismos para a sua divulgação: a Lei Federal nº 8.078/1990 e a Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021, que altera a Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX.

Dois artigos dispõem sobre a proteção do consumidor e seus direitos básicos. Um deles está no capítulo III, artigo 6º, inciso III do decreto acima citado: "A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

O outro está no artigo 31 da Lei Federal nº 8.078/1990: "A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores".



COMPROMISSO EM CUIDAR DA QUALIDADE DE TODA A NOSSA ÁGUA.

Controle de qualidade da captação
até a torneira da sua casa.

35
pontos
de coleta

7
parâmetros
analisados

1.974
amostras
analisadas
por mês



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE POCONÉ

CAPTACÕES
SUBTERRÂNEAS:



14
poços tubulares
profundos

CAPTACÕES
SUPERFICIAIS:



1
manancial

**LIMPE
SUA CAIXA
D'ÁGUA
A CADA
6 MESES.**

GARANTA A QUALIDADE DA
ÁGUA QUE VOCÊ RECEBE.



EM CASO DE SUSPEITA
DE RISCO À SAÚDE, NÃO
CONSUMA A ÁGUA E ENTRE
EM CONTATO CONOSCO
PELO TELEFONE:

0800 647 6060

**ÁGUA
TRATADA É
MAIS SAÚDE
E QUALIDADE
DE VIDA.**

**É COMPROMISSO
DA ÁGUAS
DE POCONÉ.**

BAIXE
**APP
ÁGUAS**



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS
E RECEBA CONTEÚDO
INFORMATIVO SOBRE
SANEAMENTO!

f AGUASDEPOCONÉ

Informamos que, no decorrer de 2022, **NÃO FORAM CONSTATADAS** nas águas dos mananciais contaminações ou variações que comprometessem a qualidade das águas produzidas e distribuídas.

SIGNIFICADO DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS



COR

é a caracterização estética, causada por substâncias dissolvidas na água.



TURBIDEZ

é causada pela presença de partículas em suspensão, que diminuem a claridade.



COLIFORMES TOTAIS

indica a presença de bactérias na água.



CLORO RESIDUAL

é utilizado no processo de desinfecção, destruindo ou desativando os micro-organismos existentes na água.

MÊS	CLORO RESIDUAL LIVRE				COLIFORMES TOTAIS			
	Número de Amostras				Número de Amostras			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L
JANEIRO	35	52	0,86	0,2 a 2,0	35	52	Ausente	Ausente
FEVEREIRO	35	52	0,78	0,2 a 2,0	35	52	Ausente	Ausente
MARÇO	35	52	0,94	0,2 a 2,0	35	52	Ausente	Ausente
ABRIL	35	45	1,04	0,2 a 2,0	35	45	Ausente	Ausente
MAIO	35	29	1,01	0,2 a 2,0	35	29	Ausente	Ausente
JUNHO	35	24	0,94	0,2 a 2,0	35	25	Ausente	Ausente
JULHO	35	29	0,75	0,2 a 2,0	35	29	Ausente	Ausente
AGOSTO	35	36	1,00	0,2 a 2,0	35	36	Ausente	Ausente
SETEMBRO	35	28	1,17	0,2 a 2,0	35	28	Ausente	Ausente
OUTUBRO	35	34	0,90	0,2 a 2,0	35	34	Ausente	Ausente
NOVEMBRO	35	24	0,99	0,2 a 2,0	35	24	Ausente	Ausente
DEZEMBRO	35	37	1,15	0,2 a 2,0	35	37	Ausente	Ausente

MÊS	ESCHERICHIA COLI				TURBIDEZ				COR			
	Número de Amostras				Número de Amostras				Número de Amostras			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L
JAN	35	52	Ausente	Ausente	35	52	1,19	5,00	35	52	3,72	15,00
FEV	35	52	Ausente	Ausente	35	52	1,74	5,00	35	52	2,29	15,00
MAR	35	52	Ausente	Ausente	35	52	0,93	5,00	35	52	4,47	15,00
ABR	35	45	Ausente	Ausente	35	45	0,72	5,00	35	45	6,26	15,00
MAI	35	29	Ausente	Ausente	35	29	1,26	5,00	35	29	<10	15,00
JUN	35	25	Ausente	Ausente	35	25	1,73	5,00	35	25	<10	15,00
JUL	35	29	Ausente	Ausente	35	29	0,68	5,00	35	29	<10	15,00
AGO	35	36	Ausente	Ausente	35	36	0,48	5,00	35	36	<10	15,00
SET	35	28	Ausente	Ausente	35	28	0,67	5,00	35	28	<10	15,00
OUT	35	34	Ausente	Ausente	35	34	0,55	5,00	35	34	10,97	15,00
NOV	35	24	Ausente	Ausente	35	24	0,46	5,00	35	24	10,15	15,00
DEZ	35	37	Ausente	Ausente	35	37	0,23	5,00	35	37	<10	15,00

Faixa Ideal para Cloro Residual: 0,2 a 2,0 mg/L Cl • Valor Máximo Permissível para Cor: 15,0 mg/L Pt/Co • Valor Máximo Permissível para Turbidez: 5,0 NTU • Coliformes totais: ausente

Semestralmente são analisadas amostras de todas as saídas de tratamento e pontos de captação, conforme determinado pela Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021.