

Águas de Marcelândia é compromisso e transparência.

A **Águas de Marcelândia** é a concessionária responsável pelo abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto em **Marcelândia (MT)**. Tem o compromisso de promover a saúde e qualidade de vida dos moradores, sempre em busca de excelência nos serviços prestados e respeito ao meio ambiente. Este relatório mostra a eficiência do nosso trabalho para garantir a captação sustentável, o tratamento rigoroso e a distribuição de água saudável para a sua família.

O Relatório Anual atende ao Decreto Federal nº 5.440, de 4/5/2005, que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água e institui mecanismos para a sua divulgação: a Lei Federal nº 8.078/1990 e a Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021, que altera a Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX.

Dois artigos dispõem sobre a proteção do consumidor e seus direitos básicos. Um deles está no capítulo III, artigo 6º, inciso III do decreto acima citado:

Conheça a qualidade da água que chega ao seu imóvel.

“São direitos básicos do consumidor: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”.

O outro está no artigo 31 da Lei Federal nº 8.078/1990: “A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores”.

Compromisso em *cuidar* da qualidade de toda a nossa *água*.

Controle de qualidade da captação até a torneira da sua casa.

20

pontos de coleta

7

parâmetros analisados

1.630

amostras analisadas média/ mês (saída de tratamento + rede de distribuição)

Sistema de abastecimento de água de Marcelândia.

Captações subterrâneas:



3

poços tubulares profundos

Captações superficiais:



1

manancial

Limpe sua caixa d'água a cada 6 meses.



Garanta a qualidade da água que você recebe.

Água tratada é mais saúde e qualidade de vida.

É compromisso da Águas de Marcelândia.

Em caso de suspeita de risco à saúde, não consuma a água e entre em contato conosco pelo telefone:

0800 647 6060



Baixe
Águas APP



Siga-nos nas redes sociais e receba conteúdo informativo sobre saneamento!



ÁguasDeMarcelandia

2022

Relatório anual da qualidade da água

Informamos que, no decorrer de 2022 não foram constatadas nas águas dos mananciais contaminações ou variações que comprometessem a qualidade das águas produzidas e distribuídas.

Significado dos principais parâmetros



Cor
é a caracterização estética, causada por substâncias dissolvidas na água.



Turbidez
é causada pela presença de partículas em suspensão, que diminuem a claridade.



pH
identifica o quanto a água é ácida ou básica.



Coliformes totais
indica a presença de bactérias na água.



Cloro residual
é utilizado no processo de desinfecção, destruindo ou desativando os micro-organismos existentes na água.



Escherichia coli
Indica a presença de bactérias de origem fecal na água.

MÊS	Cloro Residual Livre				pH				Coliformes Totais			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L
JAN	344	439	1,11	0,2 a 5,0	327	421	6,15	-	37	70	Ausente	Ausente
FEV	344	420	1,17	0,2 a 5,0	327	402	6,20	-	37	55	Ausente	Ausente
MAR	344	437	1,33	0,2 a 5,0	327	420	6,20	-	37	54	Ausente	Ausente
ABR	344	459	1,59	0,2 a 5,0	327	442	5,69	-	37	54	Ausente	Ausente
MAI	344	398	1,07	0,2 a 5,0	327	374	5,07	-	37	45	Ausente	Ausente
JUN	344	395	1,38	0,2 a 5,0	327	366	5,25	-	37	51	Ausente	Ausente
JUL	344	364	1,38	0,2 a 5,0	327	339	5,28	-	37	45	Ausente	Ausente
AGO	344	420	1,46	0,2 a 5,0	327	387	5,34	-	37	57	Ausente	Ausente
SET	344	364	1,31	0,2 a 5,0	327	336	5,94	-	37	49	Ausente	Ausente
OUT	344	319	1,35	0,2 a 5,0	327	291	5,92	-	37	42	Ausente	Ausente
NOV	344	319	1,31	0,2 a 5,0	327	294	5,93	-	37	41	Ausente	Ausente
DEZ	344	355	1,28	0,2 a 5,0	327	326	5,83	-	37	55	Ausente	Ausente
2022	4128	4689	1,31	0,2 a 5,0	3924	4398	5,73	-	444	618	Ausente	Ausente

MÊS	Escherichia Coli				Turbidez				Cor			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L
JAN	37	70	Ausente	Ausente	344	439	0,50	5,0	344	368	2,37	15,00
FEV	37	55	Ausente	Ausente	344	420	0,44	5,0	344	378	2,23	15,00
MAR	37	54	Ausente	Ausente	344	437	0,49	5,0	344	420	3,92	15,00
ABR	37	54	Ausente	Ausente	344	459	0,61	5,0	344	442	3,56	15,00
MAI	37	45	Ausente	Ausente	344	398	0,83	5,0	344	398	4,72	15,00
JUN	37	51	Ausente	Ausente	344	395	0,45	5,0	344	395	3,41	15,00
JUL	37	45	Ausente	Ausente	344	364	0,30	5,0	344	364	5,28	15,00
AGO	37	57	Ausente	Ausente	344	420	0,42	5,0	344	420	3,39	15,00
SET	37	49	Ausente	Ausente	344	364	0,59	5,0	344	364	2,70	15,00
OUT	37	42	Ausente	Ausente	344	319	0,63	5,0	344	321	3,61	15,00
NOV	37	41	Ausente	Ausente	344	319	0,60	5,0	344	319	2,18	15,00
DEZ	37	55	Ausente	Ausente	344	358	1,00	5,0	344	358	4,77	15,00
2022	444	618	Ausente	Ausente	4128	4692	0,57	5,00	4128	4547	3,63	15,00

Faixa Ideal para Cloro Residual: 0,2 a 5,0 mg/L Cl - Valor Máximo Permissível para Cor: 15,0 mg/L Pt/Co - Valor Máximo Permissível para Turbidez: 5,0 NTU - Coliformes totais: ausente

Semestralmente são analisadas amostras de todas as saídas de tratamento e pontos de captação conforme determinado pela Portaria GM/MS nº 888 em mg/L CLORO 0,2 a 5,0 de 4/5/2021.

AGUAS DE **MARCELÂNDIA**

Contato

0800 647 6060
www.aegeamt.com.br