

Águas de Peixoto de Azevedo é compromisso e transparência.

A **Águas de Peixoto de Azevedo** é a concessionária responsável pelo abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto em **Peixoto de Azevedo (MT)**. Tem o compromisso de promover a saúde e qualidade de vida dos moradores, sempre em busca de excelência nos serviços prestados e respeito ao meio ambiente. Este relatório mostra a eficiência do nosso trabalho para garantir a captação sustentável, o tratamento rigoroso e a distribuição de água saudável para a sua família.

O Relatório Anual atende ao Decreto Federal nº 5.440, de 4/5/2005, que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água e institui mecanismos para a sua divulgação: a Lei Federal nº 8.078/1990 e a Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021, que altera a Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX.

Dois artigos dispõem sobre a proteção do consumidor e seus direitos básicos. Um deles está no capítulo III, artigo 6º, inciso III do decreto acima citado:

Conheça a qualidade da água que chega ao seu imóvel.

“São direitos básicos do consumidor: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”.

O outro está no artigo 31 da Lei Federal nº 8.078/1990: “A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores”.

Compromisso em cuidar da qualidade de toda a nossa água.

Controle de qualidade da captação até a torneira da sua casa.

26

pontos de coleta

7

parâmetros analisados

1.678

amostras analisadas média/ mês (saída de tratamento + rede de distribuição)

Sistema de abastecimento de água de Peixoto de Azevedo.

Captações superficiais:



1

manancial

Limpe sua caixa d'água a cada 6 meses.



Garanta a qualidade da água que você recebe.

Água tratada é mais saúde e qualidade de vida.

É compromisso da Águas de Peixoto de Azevedo.

Em caso de suspeita de risco à saúde, não consuma a água e entre em contato conosco pelo telefone:

0800 647 6060



Baixe
Águas APP



Siga-nos nas redes sociais e receba conteúdo informativo sobre saneamento!



ÁguasDePeixotodeAzevedo

2022

Relatório anual da qualidade da água

Informamos que, no decorrer de 2022 não foram constatadas nas águas dos mananciais contaminações ou variações que comprometessem a qualidade das águas produzidas e distribuídas.

Significado dos principais parâmetros



Cor
é a caracterização estética, causada por substâncias dissolvidas na água.



Turbidez
é causada pela presença de partículas em suspensão, que diminuem a claridade.



pH
identifica o quanto a água é ácida ou básica.



Coliformes totais
indica a presença de bactérias na água.



Cloro residual
é utilizado no processo de desinfecção, destruindo ou desativando os micro-organismos existentes na água.



Escherichia coli
Indica a presença de bactérias de origem fecal na água.

MÊS	Cloro Residual Livre				pH				Coliformes Totais			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L
JAN	341	419	1,00	0,2 a 5,0	315	420	6,93	-	34	51	Ausente	Ausente
FEV	341	355	0,68	0,2 a 5,0	315	357	6,88	-	34	32	Ausente	Ausente
MAR	341	397	0,95	0,2 a 5,0	315	397	7,07	-	34	45	Ausente	Ausente
ABR	341	390	1,14	0,2 a 5,0	315	390	6,89	-	34	34	Ausente	Ausente
MAI	341	397	0,99	0,2 a 5,0	315	372	6,99	-	34	35	Ausente	Ausente
JUN	341	386	0,95	0,2 a 5,0	315	357	6,99	-	34	37	Ausente	Ausente
JUL	341	405	0,98	0,2 a 5,0	315	375	7,02	-	34	37	Ausente	Ausente
AGO	341	425	1,03	0,2 a 5,0	315	399	6,97	-	34	36	Ausente	Ausente
SET	341	493	1,02	0,2 a 5,0	315	471	6,98	-	34	32	Ausente	Ausente
OUT	341	409	0,94	0,2 a 5,0	315	386	6,87	-	34	31	Ausente	Ausente
NOV	341	396	1,01	0,2 a 5,0	315	373	7,12	-	34	31	Ausente	Ausente
DEZ	341	391	1,01	0,2 a 5,0	315	367	7,09	-	34	33	Ausente	Ausente
2022	4092	4863	0,98	0,2 a 5,0	3780	4664	6,98	-	408	434	Ausente	Ausente

MÊS	Escherichia Coli				Turbidez				Cor			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L
JAN	34	51	Ausente	Ausente	341	421	0,58	5,0	341	421	4,58	15,00
FEV	34	32	Ausente	Ausente	341	357	0,64	5,0	341	357	5,49	15,00
MAR	34	45	Ausente	Ausente	341	396	0,77	5,0	341	397	4,54	15,00
ABR	34	34	Ausente	Ausente	341	390	0,44	5,0	341	390	3,85	15,00
MAI	34	35	Ausente	Ausente	341	401	0,35	5,0	341	399	5,15	15,00
JUN	34	37	Ausente	Ausente	341	393	0,46	5,0	341	392	5,47	15,00
JUL	34	37	Ausente	Ausente	341	405	0,46	5,0	341	402	4,69	15,00
AGO	34	36	Ausente	Ausente	341	424	0,44	5,0	341	424	4,16	15,00
SET	34	32	Ausente	Ausente	341	496	0,49	5,0	341	493	5,17	15,00
OUT	34	31	Ausente	Ausente	341	412	0,53	5,0	341	401	5,15	15,00
NOV	34	31	Ausente	Ausente	341	399	0,48	5,0	341	397	4,81	15,00
DEZ	34	33	Ausente	Ausente	341	391	0,64	5,0	341	392	6,40	15,00
2022	408	434	Ausente	Ausente	4092	4885	0,52	5,00	4092	4865	4,96	15,00

Faixa Ideal para Cloro Residual: 0,2 a 5,0 mg/L Cl - Valor Máximo Permissível para Cor: 15,0 mg/L Pt/Co - Valor Máximo Permissível para Turbidez: 5,0 NTU - Coliformes totais: ausente

Semestralmente são analisadas amostras de todas as saídas de tratamento e pontos de captação conforme determinado pela Portaria GM/MS nº 888 de 4/5/2021.

Contato

ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO

0800 647 6060
www.aegeamt.com.br