

**ÁGUAS DE MATUPÁ
É COMPROMISSO
E TRANSPARÊNCIA.
CONHEÇA A QUALIDADE
DA ÁGUA QUE CHEGA
AO SEU IMÓVEL.**

A Águas de Matupá é a concessionária responsável pelo abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto em Matupá (MT). Tem o compromisso de promover a saúde e qualidade de vida dos moradores, sempre em busca de excelência nos serviços prestados e respeito ao meio ambiente. Este relatório mostra a eficiência do nosso trabalho para garantir a captação sustentável, o tratamento rigoroso e a distribuição de água saudável para a sua família.

O Relatório Anual atende ao Decreto Federal 5.440, de 04/05/2005, que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água e institui mecanismos para a sua divulgação: a Lei Federal 8.078/1990 e a Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021, que altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5.

Dois artigos dispõem sobre a proteção do consumidor e seus direitos básicos. Um deles está no capítulo III, artigo 6º, inciso III do decreto acima citado: "A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

O outro está no artigo 31 da Lei Federal 8.078/1990: "A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores".



**COMPROMISSO EM CUIDAR DA
QUALIDADE DE TODA A NOSSA ÁGUA.**
Controle de qualidade da captação até a torneira da sua casa.

16
pontos
de coleta

07
parâmetros
analisados

2.243
ensaios
analíticos
executados
por mês



**SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA DE MATUPÁ**

CAPTAÇÕES
SUBTERRÂNEAS:

02
poços tubulares
profundos

CAPTAÇÕES
SUPERFICIAIS:

01
manancial
superficial

**LIMPE
SUA CAIXA
D'ÁGUA
A CADA
6 MESES.**

GARANTA A QUALIDADE DA
ÁGUA QUE VOCÊ RECEBE.



EM CASO DE SUSPEITA
DE RISCO À SAÚDE, NÃO
CONSUMA A ÁGUA E
ENTRE EM CONTATO
CONOSCO PELO
TELEFONE:

0800 647 6060

**ÁGUA
TRATADA É
MAIS SAÚDE
E QUALIDADE
DE VIDA.**

**É COMPROMISSO
DA ÁGUAS DE
MATUPÁ.**

BAIXE
**APP
ÁGUAS**



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS
E RECEBA CONTEÚDO
INFORMATIVO SOBRE
SANEAMENTO!

f /AGUASDEMATUPA

Informamos que no ano de 2024 **NÃO FORAM CONSTATADAS**, nos pontos de captação, contaminações ou variações que comprometessem a qualidade da água tratada e distribuída.

SIGNIFICADO DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS



COR
é a caracterização estética, causada por substâncias dissolvidas na água.



TURBIDEZ
é causada pela presença de partículas em suspensão, que diminuem a claridade.



pH
identifica o quanto a água é ácida ou básica.



COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI
indica a presença de bactérias na água.



CLORO RESIDUAL
é utilizado no processo de desinfecção, destruindo ou desativando os micro-organismos existentes na água.

MÊS	Cor				Turbidez				pH			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L
JAN	397	402	10,18	15,00	397	409	0,78	5,0	368	372	6,80	-
FEV	385	395	9,92	15,00	385	395	0,64	5,0	356	360	6,70	-
MAR	397	414	9,65	15,00	397	415	0,57	5,0	368	380	6,61	-
ABR	397	407	7,24	15,00	397	407	0,73	5,0	368	376	6,45	-
MAI	397	419	9,38	15,00	397	419	0,66	5,0	368	383	6,84	-
JUN	397	405	7,43	15,00	397	406	0,70	5,0	368	367	6,78	-
JUL	397	422	8,37	15,00	397	422	0,42	5,0	368	380	7,20	-
AGO	397	431	7,17	15,00	397	431	0,49	5,0	368	386	7,02	-
SET	397	407	8,90	15,00	397	407	0,67	5,0	368	362	7,00	-
OUT	397	403	10,90	15,00	397	403	0,43	5,0	368	368	6,92	-
NOV	397	420	10,48	15,00	397	420	0,56	5,0	368	376	6,87	-
DEZ	397	753	11,34	15,00	397	755	0,47	5,0	368	715	6,98	-
2024	4.752	5.278	9,25	15,00	4.752	5.289	0,59	5,0	4.404	4.825	6,84	-

MÊS	Cloro Residual Livre				Coliformes Totais				Escherichia Coli			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L
JAN	397	411	1,00	0,2 a 5,0	45	56	Ausente	Ausente	45	56	Ausente	Ausente
FEV	385	396	1,09	0,2 a 5,0	45	52	Ausente	Ausente	45	52	Ausente	Ausente
MAR	397	415	1,25	0,2 a 5,0	45	52	Ausente	Ausente	45	52	Ausente	Ausente
ABR	397	497	1,31	0,2 a 5,0	45	47	Ausente	Ausente	45	47	Ausente	Ausente
MAI	397	419	1,25	0,2 a 5,0	45	52	Ausente	Ausente	45	52	Ausente	Ausente
JUN	397	405	1,18	0,2 a 5,0	45	54	Ausente	Ausente	45	54	Ausente	Ausente
JUL	397	422	1,30	0,2 a 5,0	45	59	Ausente	Ausente	45	59	Ausente	Ausente
AGO	397	431	1,25	0,2 a 5,0	45	63	Ausente	Ausente	45	63	Ausente	Ausente
SET	397	407	1,27	0,2 a 5,0	45	58	Ausente	Ausente	45	58	Ausente	Ausente
OUT	397	403	1,02	0,2 a 5,0	45	49	Ausente	Ausente	45	49	Ausente	Ausente
NOV	397	420	1,23	0,2 a 5,0	45	62	Ausente	Ausente	45	62	Ausente	Ausente
DEZ	397	755	0,95	0,2 a 5,0	45	54	Ausente	Ausente	45	54	Ausente	Ausente
2024	4.752	5.380	1,18	0,2 a 5,0	540	658	Ausente	Ausente	540	658	Ausente	Ausente

Faixa Ideal para Cloro Residual: 0,2 a 5,0 mg/L Cl • Valor Máximo Permissível para Cor: 15,0 mg/L Pt/Co • Valor Máximo Permissível para Turbidez: 5,0 NTU • Coliformes Totais e Escherichia Coli: ausência

Amostras de todas as saídas de tratamento e pontos de captação são analisadas semestralmente conforme determinado pela Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021.