

Compromisso com a transparência e o cuidado com a sua saúde.

Confira a
qualidade
da água
que chega
à sua casa.

Somos responsáveis pelo tratamento e pela distribuição de água em **Diamantino**.

Trabalhamos diariamente para oferecer um serviço eficiente, que contribua para a saúde da população, a qualidade de vida e a preservação do meio ambiente.

Este relatório apresenta os resultados do nosso trabalho na captação sustentável, no tratamento e na distribuição de água, garantindo segurança e confiança para você e sua família.

O Relatório Anual atende ao Decreto Federal 5.440, de 4/5/2005, que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água e institui mecanismos para a sua divulgação: a Lei Federal 8.078/1990 e a Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021, que altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5.

De onde
vem a água
que abastece
Diamantino?

3 mananciais
superficiais

5 mananciais
subterrâneos



FAÇA SUA PARTE

Para manter a qualidade da água que você recebe, lembre-se de **limpar a caixa d'água a cada 6 meses**.

Como é feito o
*Controle de
Qualidade?*

29
pontos de monitoramento
distribuídos pela cidade.

35.718
análises realizadas
por ano.

7
parâmetros analisados
mensalmente, para
garantir uma água potável,
incolor e sem sabor.

BAIXE
APP ÁGUAS



Disponível na
App Store

DISPONÍVEL NO
Google Play

Siga-nos nas redes sociais e acompanhe nosso trabalho:



aguasdediamantino

Informamos que, no ano de 2025, **NÃO FORAM CONSTATADAS**, nos pontos de captação, contaminações ou variações que pudessem comprometer a qualidade da água tratada e distribuída à população.

Entenda os principais
parâmetros *analisados*:



Cor

Característica visual da água, influenciada pela presença de substâncias dissolvidas.



Turbidez

Relacionada à presença de partículas em suspensão, que reduzem a transparência da água.



pH

Indica se a água apresenta características ácidas ou básicas.



Coliformes totais e *Escherichia coli*

Parâmetro utilizado para identificar a presença de bactérias na água.



Cloro residual

Utilizado no processo de desinfecção, garantindo a eliminação ou inativação de microrganismos.

MÊS	Cloro Residual Livre				pH				Coliforme Total			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L
JAN	672	744	1,06	0,2 a 5,0	650	703	5,07	-	58	73	Ausente	Ausente
FEV	630	673	1,18	0,2 a 5,0	608	633	5,41	-	58	66	Ausente	Ausente
MAR	672	725	0,58	0,2 a 5,0	650	683	5,37	-	58	76	Ausente	Ausente
ABR	672	644	1,39	0,2 a 5,0	650	606	5,98	-	58	80	Ausente	Ausente
MAI	672	742	1,19	0,2 a 5,0	650	701	5,94	-	58	94	Ausente	Ausente
JUN	672	666	1,07	0,2 a 5,0	650	656	5,76	-	58	21	Ausente	Ausente
JUL	672	764	1,18	0,2 a 5,0	650	722	5,16	-	58	88	Ausente	Ausente
AGO	672	760	1,14	0,2 a 5,0	650	730	5,43	-	58	76	Ausente	Ausente
SET	672	703	1,21	0,2 a 5,0	650	686	6,00	-	58	58	Ausente	Ausente
OUT	672	753	1,36	0,2 a 5,0	650	734	5,74	-	58	58	Ausente	Ausente
NOV	672	692	1,35	0,2 a 5,0	650	673	5,81	-	58	58	Ausente	Ausente
DEZ	672	740	1,31	0,2 a 5,0	650	721	5,55	-	58	58	Ausente	Ausente
2025	8.022	8.606	1,17	0,2 a 5,0	7.758	8.248	5,60	-	696	806	Ausente	Ausente

MÊS	Coliforme Termotolerante				Turbidez				Cor			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L
JAN	58	73	Ausente	Ausente	672	744	0,46	5,00	672	744	5,30	15,00
FEV	58	66	Ausente	Ausente	630	673	0,37	5,00	630	673	1,51	15,00
MAR	58	76	Ausente	Ausente	672	725	0,31	5,00	672	725	1,64	15,00
ABR	58	80	Ausente	Ausente	672	644	0,74	5,00	672	644	2,70	15,00
MAI	58	94	Ausente	Ausente	672	742	0,15	5,00	672	742	3,16	15,00
JUN	58	21	Ausente	Ausente	672	666	0,18	5,00	672	666	0,82	15,00
JUL	58	88	Ausente	Ausente	672	764	0,22	5,00	672	764	2,12	15,00
AGO	58	76	Ausente	Ausente	672	772	0,33	5,00	672	772	2,58	15,00
SET	58	58	Ausente	Ausente	672	703	0,47	5,00	672	703	2,95	15,00
OUT	58	58	Ausente	Ausente	672	755	0,46	5,00	672	755	2,87	15,00
NOV	58	58	Ausente	Ausente	672	695	1,03	5,00	672	695	2,76	15,00
DEZ	58	58	Ausente	Ausente	672	743	1,19	5,00	672	743	3,82	15,00
2025	696	806	Ausente	Ausente	8.022	8.626	0,49	5,00	8.022	8.626	2,69	15,00

Faixa Ideal para Cloro Residual: 0,2 a 5,0 mg/L Cl
Valor Máximo Permissível para Cor: 15,0 mg/L Pt/Co
Valor Máximo Permissível para Turbidez: 5,0 NTU
Coliformes Totais e *Escherichia coli*: ausência

Semestralmente foram analisados, em amostras coletadas em **todas as saídas de tratamento**, todos os parâmetros da Portaria 888/2021 do Ministério da Saúde, e **todas as amostras atenderam aos padrões de potabilidade**.

Quer saber mais?

SAC ou WhatsApp
☎️ 0800 647 6060

ou acesse
🌐 aegeamt.com.br

ÁGUAS DE

CE DIAMANTINO