

Compromisso com a transparência e o cuidado com a sua saúde.

*Confira a
qualidade
da água
que chega
à sua casa.*

Somos responsáveis pelo tratamento e pela distribuição de água em **Campo Verde**.

Trabalhamos diariamente para oferecer um serviço eficiente, que contribua para a saúde da população, a qualidade de vida e a preservação do meio ambiente.

Este relatório apresenta os resultados do nosso trabalho na captação sustentável, no tratamento e na distribuição de água, garantindo segurança e confiança para você e sua família.

O Relatório Anual atende ao Decreto Federal 5.440, de 4/5/2005, que estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água e institui mecanismos para a sua divulgação: a Lei Federal 8.078/1990 e a Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021, que altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5.

De onde
vem a água
que abastece
*Campo
Verde?*

13
mananciais
subterrâneos



FAÇA SUA PARTE

Para manter a qualidade da água que você recebe, lembre-se de **limpar a caixa d'água a cada 6 meses.**

Como é feito o
*Controle de
Qualidade?*

42
pontos de monitoramento
distribuídos pela cidade.

8.580
análises realizadas
por ano.

7
parâmetros analisados
mensalmente, para
garantir uma água potável,
incolor e sem sabor.

**BAIXE
APP ÁGUAS**



Disponível na
App Store

DISPONÍVEL NO
Google Play

Siga-nos nas redes sociais e acompanhe nosso trabalho:



aguasdecampoverde



aguasdecampoverde

Informamos que, no ano de 2025, **NÃO FORAM CONSTATADAS**, nos pontos de captação, contaminações ou variações que pudessem comprometer a qualidade da água tratada e distribuída à população.

Entenda os principais
parâmetros *analisados*:



Cor

Característica visual da água, influenciada pela presença de substâncias dissolvidas.



Turbidez

Relacionada à presença de partículas em suspensão, que reduzem a transparência da água.



pH

Indica se a água apresenta características ácidas ou básicas.



Coliformes totais e *Escherichia coli*

Parâmetro utilizado para identificar a presença de bactérias na água.



Cloro residual

Utilizado no processo de desinfecção, garantindo a eliminação ou inativação de microrganismos.

MÊS	Cloro Residual Livre				pH				Coliforme Total			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L
JAN	63	164	0,90	0,2 a 5,0	20	112	6,05	-	63	74	Ausente	Ausente
FEV	63	176	0,88	0,2 a 5,0	20	122	6,11	-	63	75	Ausente	Ausente
MAR	63	143	0,87	0,2 a 5,0	20	74	5,82	-	63	94	Ausente	Ausente
ABR	63	158	0,87	0,2 a 5,0	20	110	6,06	-	63	66	Ausente	Ausente
MAI	63	142	0,89	0,2 a 5,0	20	85	5,91	-	63	80	Ausente	Ausente
JUN	63	163	0,91	0,2 a 5,0	20	120	6,11	-	63	58	Ausente	Ausente
JUL	63	165	0,93	0,2 a 5,0	20	114	6,02	-	63	73	Ausente	Ausente
AGO	63	161	1,06	0,2 a 5,0	20	107	6,09	-	63	76	Ausente	Ausente
SET	63	121	1,00	0,2 a 5,0	20	77	6,35	-	63	64	Ausente	Ausente
OUT	63	121	1,03	0,2 a 5,0	20	77	6,36	-	63	64	Ausente	Ausente
NOV	63	168	0,94	0,2 a 5,0	20	124	6,45	-	63	64	Ausente	Ausente
DEZ	63	188	1,01	0,2 a 5,0	20	144	6,42	-	63	64	Ausente	Ausente
2025	756	1.870	0,94	0,2 a 5,0	240	1.266	6,15	-	756	852	Ausente	Ausente

MÊS	Coliforme Termotolerante				Turbidez				Cor			
	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L	nº Amostras Exigidas	nº Amostras Analisadas	Valor Médio Detectado	Portaria GM/MS nº 888 em mg/L
JAN	63	74	Ausente	Ausente	63	164	0,42	5,00	63	164	7,17	15,00
FEV	63	75	Ausente	Ausente	63	176	0,40	5,00	63	176	5,57	15,00
MAR	63	94	Ausente	Ausente	63	143	0,35	5,00	63	143	4,75	15,00
ABR	63	66	Ausente	Ausente	63	158	0,38	5,00	63	158	5,48	15,00
MAI	63	80	Ausente	Ausente	63	142	0,36	5,00	63	142	5,22	15,00
JUN	63	58	Ausente	Ausente	63	163	0,41	5,00	63	163	5,89	15,00
JUL	63	73	Ausente	Ausente	63	165	0,38	5,00	63	165	5,49	15,00
AGO	63	76	Ausente	Ausente	63	161	0,39	5,00	63	161	5,31	15,00
SET	63	64	Ausente	Ausente	63	121	0,44	5,00	63	121	5,77	15,00
OUT	63	64	Ausente	Ausente	63	121	0,45	5,00	63	121	5,80	15,00
NOV	63	64	Ausente	Ausente	63	168	0,47	5,00	63	168	5,48	15,00
DEZ	63	64	Ausente	Ausente	63	188	0,53	5,00	63	188	5,20	15,00
2025	756	852	Ausente	Ausente	756	1.870	0,42	5,00	756	1.870	5,59	15,00

Faixa Ideal para Cloro Residual: 0,2 a 5,0 mg/L Cl
Valor Máximo Permissível para Cor: 15,0 mg/L Pt/Co
Valor Máximo Permissível para Turbidez: 5,0 NTU
Coliformes Totais e *Escherichia coli*: ausência

Semestralmente foram analisados, em amostras coletadas em **todas as saídas de tratamento**, todos os parâmetros da Portaria 888/2021 do Ministério da Saúde, e **todas as amostras atenderam aos padrões de potabilidade**.

Quer saber mais?

SAC ou WhatsApp
☎️ 0800 647 6060

ou acesse
🌐 aegeamt.com.br